



«27» հայիսի 2012թ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
№ 160

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒՆՎԱՐԻ 18-Ի N 6-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

<Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենքի 10.1-րդ և 16-րդ հոդվածների և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 20-ի <Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը քաղաքաշինության
բնագավառում կառավարման պետական լիազորված մարմնի իրավասություն վերապահելու
մասին> N156 որոշման համաձայն

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2005 թվականի
հունվարի 18-ի <ՇՆՁ IV-12.101-04 <Գազաբաշխման համակարգերի նախագծում և
շինարարություն> ձեռնարկը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կիրարկելու
մասին> N 6-Ա հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

հրամանով հավանության արժանացած <ՇՆՁ IV-12.101-04 <Գազաբաշխման
համակարգերի նախագծում և շինարարություն> ձեռնարկի


1. 7.4.5-րդ կետի առաջին պարբերության առաջին մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.

<7.4.5. Թույլատրվում է 150 ԿՎտ և ավելի գոմարային ջերմային հզորություն ունեցող
գազային ջեռուցման սարքավորումների տեղակայումը նախատեսել ՍՆԻՊ II-35-76
<Կաթսայական կայանք> շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան, իսկ
մինչև 150 ԿՎտ հզորության դեպքում նաև շենքի ներսում գտնվող հնոցատանը
(բացառությամբ նկուղային և ցոկոլային հարկերից),> :

2. 7.8.12-րդ կետի առաջին նախադասության <ոչ պակաս 1մ հաստությամբ
տանիքային կամ ցինկապատ> բառերը փոխարինել <ոչ պակաս 0,6 մմ հաստությամբ
ցինկապատ> բառերով:

Նախարար

Ս/Թադևոսյան



«27» հայիսի 2012թ